



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: nadzor@uten32.ru*

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rntula.ru*

**АКТ ПРОВЕРКИ № 759/4-ЭП-Б**

243650, Брянская область, г. Мглин  
пл. Советская, д.6А

(место составления акта)

ГБУ «КЦСОН Мглинского района»

24 июня 2016 г.

(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

По адресу: Брянская область, г. Мглин, пл. Советская, д.6А

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 20.05.2016. № 759-р заместителя руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. была проведена плановая, выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Мглинского района» (ГБУ «КЦСОН Мглинского района») ИНН 3220001735 ОГРН 1023201330085

Дата проведения проверки:

«23» июня 2016г. с 9 часов до 15 часов. Продолжительность 6 часов

«24» июня 2016 г. с 9 часов до 16 часов. Продолжительность 7 часов

Общая продолжительность проверки с 23.06.2016г. по 24.06.2016г. (2 раб. дня/ 13 раб. час.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлена;

И.о.директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района»

Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на

основании Устава и приказа о назначении на

должность №167 от 18.05.2016

(должность, ФИО)

15.06.2016

9-40

(Подпись)

(Дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района»

Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016

(должность, ФИО)

  
(Подпись)

23.06.2016  
9-00

(Дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Борисенко Валерий Анатольевич	Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	

При проведении проверки присутствовала:

1. И.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района» Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016

В ходе проведения проверки соблюдения юридическими лицами обязательных требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – установлено:

- Согласно Федерального закона « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ, ГБУ «КЦСОН Мглинского района» проведено обязательное энергетическое обследование с составлением в октябре месяце 2013г. энергетического паспорта, рег. № 04980-Э-013-15-2013

В ходе проведения проверки;

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

« Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – правила утверждены Минэнерго России (приказ №6 от 13.01.03) и зарегистрированы Минюстом России (рег. №4145 от 22.01.03); «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ) - правила утверждены Министерством труда и социального развития РФ приказ от 24 июля 2013г. №328н и зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013г. №30593; Правила устройства электроустановок (ПУЭ).


№ п/п	Краткое изложение нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Приказом №5а-Д от 11.01.2016	ПТЭЭП п.1.2.2,	И.о. директора ГБУ


	назначена ответственная за электрохозяйство ГБУ «КЦСОН Мглинского района» главный бухгалтер Булашевич Г.П. Ответственная за электрохозяйство не имеет 4 группы допуска по электробезопасности в электроустановках до 1000 В.	п.1.2.3, п.1.4.28	п.1.2.7,	«КЦСОН Мглинского района» Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016
2.	Присвоение неэлектротехническому персоналу учреждения 1 группы допуска по электробезопасности проведено работником не имеющим соответствующей группы допуска (работник должен иметь не ниже 3 группы допуска по электробезопасности).	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.4.4		И.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района» Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016
3	Не соблюдается охрана труда при организации работ в электроустановках учреждения командированного персонала – работы командированного персонала не оформляются документально.	ПТЭЭП п.1.2.2 ПОТ ЭЭ ст. 46		И.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района» Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016
4	Не предоставлены протоколы на испытания и измерения электрооборудования учреждения.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.3.6.13		И.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района» Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016
5	Открытая электропроводка к стационарным электроприемникам, проложенная по полам в помещениях учреждения не имеет защиты от механических повреждений.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.7.2, ПУЭ п.2.1.47		И.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района» Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016
6	На штепсельных розетках отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.2.12.6		И.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района» Галицкая Наталья Юрьевна, действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от

		18.05.2016
--	--	------------

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) – не выявлено

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
 (подпись проверяющего)


  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение Приокского управление Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки ГБУ «КЦСОН Мглинского района» № 759-р от 20.05.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
 отдела государственного энергетического  
 надзора по Брянской области  
 Борисенко Валерий Анатольевич  
 ФИО




  
 (подпись)

С актом проверки №759/4-ЭП-Б от 24.06.2016 ознакомлена, акт со всеми приложениями получила:

Галицкая Наталья Юрьевна и.о. директора ГБУ «КЦСОН Мглинского района», действующая на основании Устава и приказа о назначении на должность №167 от 18.05.2016

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » июня 20 16 г.

  
 (подпись)

М.П.